

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-  
лучия человека по Республике Коми**

**Предписание  
об устранении нарушений санитарного законодательства**

№ 953 /01-05

г. Сыктывкар

31.01.2017г.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми, Курбанов Владимир Владимирович при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения: распоряжения №1353 от 21 декабря 2016 г. заместителя руководителя Управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Владимира Владимировича Курбанова в отношении Государственного общеобразовательного учреждения "Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете"

**ОГРН 1021100530956 от 10.06.1991 года  
ИНН/КПП 1101483500/110101001**

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)\*, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п.4.9. Количество учащихся в классах (при проведении учебных занятий при полном списочном составе класса) не соответствует площади имеющихся учебных кабинетов – в соответствии технического паспорта, выданного ГУП РК Республиканским бюро технической инвентаризации от 04.06.2004г. Не соблюдается установленный норматив площади учебных кабинетов, принятой 2,5 кв. м на одного ученика. В кабинетах площадью 33 кв.м. занимают классы списочный состав которых составляет от 18 до 19 ученика в классе, тем самым площадь на одного учащегося составляет 1,7- 1,8 кв м.

п.4.27, п.8.1. В учебном кабинете физики отсутствует умывальная раковина, подключенная к горячему и холодному водоснабжению.

п.6.1. Не проводится обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями не реже 1 раза в 10 лет.

п.13.1. Не проводится контроль за своевременным проведением гигиенического обучения на момент проверки 26 педагога не прошли гигиеническое обучение с 2012 года.

СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п.10.12. В режиме обучения отсутствует большая перемены (после 2 или 3 уроков) длительностью - 20 - 30 минут или вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. В учреждении максимальная продолжительность перемен-10 минут.

10.6. Не соблюдаются требования к составлению расписания - между началом дополнительных занятий и последним уроком продолжительность перерыва составляет менее 45 минут. При окончании занятий после 7 уроков в 14.15 час начало дополнительных занятий в 14.25 час. длительность перерыва составляет 10 минут

СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»:

- п. 4.1., 5.2. – с целью раннего выявления туберкулеза у учащегося Бабушкина Михаила, 2003 года рождения не проведена туберкулинодиагностика.

В соответствии протокола № 03/2-Г-25-М от 23.01.2017г и экспертного заключения №680/202/09 от 26.01.2017 года по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, выполненные экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» ( аттестат об аккредитации от 01.06.2015 года №RF.RU/ 710055) параметры микроклимата не соответствует гигиеническим требованиям:.

- температура воздуха в кабинетах №5, №14, №4, №8, №2, №10, №11, №12 (точки по эскизу №№ 1-4, 7-18) составила 24,1-26,2°C, при гигиеническом нормативе 18-24°C, что не соответствует требованиям п. 6.2, раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях";

- относительная влажность воздуха в кабинетах №5, №14, №7, №4, №8, №2, №10, №11, №12, 1216 (точки по эскизу №№ 1-20) составила 15-35%, при гигиеническом нормативе 40-60%, что не соответствует требованиям п. 6.4, раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

В целях устранения выявленных нарушений санитарного законодательства предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Государственного общеобразовательного учреждения "Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете"

#### **ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ.**

1. Проводить набор в 7 классы не более 15 учащихся в классе.

Срок 20.08.2017 года

2. Провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями

Срок - 20.08.2017 года

3. Установить раковину в кабинете физики, подключить её к горячему и холодному водоснабжению

Срок - 20.08.2017 года

4. Провести гигиеническое обучение педагогов.

Срок - 01.03.2017 года

5. В режиме обучения включить большую перемену (после 2 или 3 уроков) длительностью - 20 - 30 минут или вместо одной большой перемены после 2 и 3 уроков установить две перемены по 20 минут каждая, интервал между основными и дополнительными занятиями должен составлять не менее 45 минут .

Срок - 01.03.2017 года

6. Выполнить мероприятия по приведению параметров микроклимата до гигиенических нормативов.

Срок - 01.03.2016 года.

7. Отстранить от учебы учащегося Бабушкина Михаила, 2003 года рождения до получения результатов туберкулинодиагностики

Срок - с момента получения предписания

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание - Государственное общеобразовательное учреждение "Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете"

- должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении:

по пунктам с 1,2,3 в срок до 20.08.2017 года;

по п.,4,5,6 в срок до 01.03.2017 года

по п.7 в трехдневный срок представив документированную письменную информацию.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.



сот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми

В.В.Курбанов



Копию настоящего предписания получил «14» Июня 2017 г.

Копия предписания отправлена почтой исх. №            от «          »            2017 г.

Винницкая Т.А. 213328